

衛生福利部彰化老人養護中心液化石油氣安全作業規定

一、使用安全程序

- (一) 瓦斯桶應直立放置，並避免日光直射。
- (二) 瓦斯桶原則應置於戶外，置於室內者應保持通風良好，不得放置於地下室等通風不良場所，且瓦斯桶亦應避免擺放於低窪處或周圍有梯間等易蓄積液化石油氣之處所。
- (三) 瓦斯桶應以鐵鏈或圍欄等措施固定以防止傾倒。
- (四) 瓦斯桶與管線連接處應有防止脫落裝置或固定裝置。
- (五) 瓦斯管線應設置洩漏偵測器並保持其運作正常。
- (六) 使用之燃氣器具及管線等應符合國家標準，且應與可燃物保持距離。
- (七) 廚房或相關單位應派員每月定期自主檢查瓦斯筒之管線有無老舊損壞或洩漏情形（格式如附表）。

二、換裝安全程序

- (一) 換裝瓦斯桶時，應先關閉瓦斯桶之開關閥（含周圍瓦斯桶之開關閥），並熄滅周圍火源。
- (二) 換裝瓦斯桶完成後，應確認瓦斯桶及管線無洩漏情形。
- (三) 瓦斯行換裝瓦斯桶時，廚房或相關單位應指派人員在場，雙方應就安裝完成之瓦斯桶及管線確認無洩漏情形，以保障場所安全。

三、緊急事故處理流程

- (一) 發現瓦斯漏氣時，應立即關閉瓦斯桶開關閥，並同步關閉瓦斯爐或熱水器等任何火源。
- (二) 打開門窗。
- (三) 嚴禁開啟電氣開關，並儘速疏散人員。
- (四) 通報消防單位處理。

附表：衛生福利部彰化老人養護中心使用液化石油氣自主檢查表

	檢查結果是否正常							
	日 月		日 月		日 月		日 月	
	是	否	是	否	是	否	是	否
1. 液化石油氣容器是否直立放置於通風良好處（不可置於地下室）並設有固定措施。								
2. 容器擺放位置是否易蓄積液化石油氣（如置於低窪處或周圍有梯間等）								
3. 液化石油氣容器外觀是否有顯著損傷、凹痕、腐蝕及變形等有漏氣之虞情形。								
4. 容器、調整器及橡膠管之連接處是否有洩漏；橡膠管是否有龜裂情形。								
5. 是否設置洩漏偵測器，運作是否正常。								
6. 容器與接管處是否有防止脫落裝置或固定裝置。								

檢查人員

單位主管

註：本表請保存3年。